

凤凰县公安局驾考中心中央空调采购项目竞争性谈判

邀请通知更正公告

一、政府采购编号：凤财采计[2018]011

二、委托代理编号：HNZLF2018-HW(FH)-024

三、更正事项：设备清单明细

四、更正内容：原设备清单明细

第一部分：设备清单明细				
序号	名 称	参 数	单 位	数 量
1	风冷模块式冷（热）水机组	制冷量 $\geq 65\text{KW}$ ，制冷功率 $\leq 19.3\text{KW}$ ；制热量 $\geq 70\text{KW}$ ，制热功率 $\leq 20\text{KW}$ ；噪声 $\leq 68\text{dB(A)}$ ，水阻力 $\geq 50\text{KPa}$	台	6
2	风机盘管	制冷量 $\geq 3.6\text{KW}$ ，风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 38\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\geq 65\text{W}$ ，水阻力 $\geq 25\text{KPa}$	台	2
3	风机盘管	制冷量 $\geq 4.5\text{KW}$ ，风量 $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 40.5\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\geq 80\text{W}$ ，水阻力 $\geq 27\text{KPa}$	台	11
4	风机盘管	制冷量 $\geq 5.5\text{KW}$ ，风量 $\geq 1020\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 44\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\geq 100\text{W}$ ，水阻力 $\geq 37\text{KPa}$	台	14
5	风机盘管	制冷量 $\geq 7.35\text{KW}$ ，风量 $\geq 0140\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 44\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\geq 140\text{W}$ ，水阻力 $\geq 42\text{KPa}$	台	10
6	风机盘管	制冷量 $\geq 9.2\text{KW}$ ，风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 45.5\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\geq 155\text{W}$ ，水阻力 $\geq 42\text{KPa}$	台	16
7	风机盘管	制冷量 $\geq 9.2\text{KW}$ ，风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 47.5\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 30\text{Pa}$ ，输入功率 $\geq 180\text{W}$ ，水阻力 $\geq 42\text{KPa}$	台	3
8	风机盘管	制冷量 $\geq 11\text{KW}$ ，风量 $\geq 2040\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 50\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 30\text{Pa}$ ，输入功率 $\geq 220\text{W}$ ，水阻力 $\geq 52\text{KPa}$	台	28
9	主机控制器	与主机设备同品牌	台	1
10	空调循环水泵	扬程 $\geq 24\text{m}$ 流量 $\geq 100\text{m}^3/\text{h}$	台	2
11	电辅加热器	$Q=50\text{KW}$	台	1

现更正为:

第一部分：设备清单明细				
序号	名 称	参 数	单 位	数 量
1	风冷模块式冷（热）水机组	制冷量 $\geq 65\text{KW}$ ，制冷功率 $\leq 19.3\text{KW}$ ；制热量 $\geq 70\text{KW}$ ，制热功率 $\leq 20\text{KW}$ ；噪声 $\leq 68\text{dB(A)}$ ，水阻力 $\leq 50\text{KPa}$	台	6
2	风机盘管	制冷量 $\geq 3.6\text{KW}$ ，风量 $\geq 680\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 38\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\leq 65\text{W}$ ，水阻力 $\leq 25\text{KPa}$	台	2
3	风机盘管	制冷量 $\geq 4.5\text{KW}$ ，风量 $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 40.5\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\leq 80\text{W}$ ，水阻力 $\leq 27\text{KPa}$	台	11
4	风机盘管	制冷量 $\geq 5.5\text{KW}$ ，风量 $\geq 1020\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 44\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\leq 100\text{W}$ ，水阻力 $\leq 37\text{KPa}$	台	14
5	风机盘管	制冷量 $\geq 7.35\text{KW}$ ，风量 $\geq 1400\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 44\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\leq 140\text{W}$ ，水阻力 $\leq 42\text{KPa}$	台	10
6	风机盘管	制冷量 $\geq 9.2\text{KW}$ ，风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 45.5\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 12\text{Pa}$ ，输入功率 $\leq 155\text{W}$ ，水阻力 $\leq 42\text{KPa}$	台	16
7	风机盘管	制冷量 $\geq 9.2\text{KW}$ ，风量 $\geq 1700\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 47.5\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 30\text{Pa}$ ，输入功率 $\leq 180\text{W}$ ，水阻力 $\leq 42\text{KPa}$	台	3
8	风机盘管	制冷量 $\geq 11\text{KW}$ ，风量 $\geq 2040\text{m}^3/\text{h}$ ，噪声 $\leq 50\text{dB(A)}$ ，出口静压 $\leq 30\text{Pa}$ ，输入功率 $\leq 220\text{W}$ ，水阻力 $\leq 52\text{KPa}$	台	28
9	主机控制器	与主机设备同品牌	台	1
10	空调循环水泵	扬程 $\geq 24\text{m}$ 流量 $\geq 100\text{m}^3/\text{h}$	台	2
11	电辅加热器	$Q=50\text{KW}$	台	1

五、联系方式

采购单位：凤凰县公安局

联系人：秦文浩

电 话：13907436707

地 址：凤凰县二级路旁



代理机构名称：湖南智立方工程项目管理有限公司

详细地址：湖南省长沙市天心区书院南路423号乾城家园1栋10层1001

联系人：杨秀伟

电 话：0743-3505178



2018年4月16日

